

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Чашникского отдела
Департамента охраны
МВД Республики Беларусь
подполковник милиции
А.А.Латыголец

«26» января 2017 года

Акт

проведения подконтрольной эксплуатации
вибрационного средства обнаружения «ТРЕЗОР-В»

Комиссия, назначенная приказом от 24.11.2016 № 5/4
в составе:

Председатель: Филимоненко А.А. — инженер первого отдела ЛГРЭС
(фамилия, инициалы, должность)

члены комиссии: Серафимов С.А. — ведущий инженер ОСБ
(фамилия, инициалы, должность)

Щедров М.В. — младший инспектор ГМВ и СО
(фамилия, инициалы, должность)

Лебедев С.А. — монтажник ОПС
(фамилия, инициалы, должность)

Организовала и провела подконтрольную эксплуатацию изделия «ТРЕЗОР-В» в период с 01.12.2016 по 26.01.2017.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Подконтрольной эксплуатации подвергся один комплект изделия «ТРЕЗОР-В» с целью получения дополнительной информации о соответствии технических параметров изделия заявленным в эксплуатационной документации и определения целесообразности применения данного изделия на объектах РУП «Витебскэнерго».

Изделие «ТРЕЗОР-В» состоит из следующих составных частей:

Кабель чувствительный (КЧ);
Блок электронный (БЭ);
Пульт управления Трезор-В04.

2. ОСОБЕННОСТИ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подконтрольная эксплуатация изделия «ТРЕЗОР-В» проводилась в соответствии с методикой, разработанной на основе эксплуатационной документации.

Тестирование и эксплуатация оборудования проводилась на участке основной территории филиала Лукомльской ГРЭС под наблюдением,

контролем младшего инспектора группы милицейской военизированной и сторожевой охраны Чашникского отдела Департамента охраны.

Изделие смонтировано на металлическом кованом ограждении. Длина чувствительного кабеля – 125 м.

Электропитание изделия осуществляется от ПК ОП А16-512 напряжением 12 – 24 В.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие испытывалось на предмет обнаружения нарушителя при попытке преодолеть сигнализационное ограждение путем:

перелаза через верх ограждения без использования подручных средств или с помощью приставных лестниц, досок и т.п.;

демонтирования КЧ и последующей попытки проникновения.


В период подконтрольной эксплуатации изделия «ТРЕЗОР-В» сбоев, отказов в его работе не выявлено.

Отмечались отдельные ложные срабатывания изделия. Факты срабатывания обуславливались колебаниями ограждения в результате сильных порывов ветра. После подстройки изделия ложные срабатывания прекратились.

4. ВЫВОД И ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ


Комиссия считает целесообразным использование изделия «ТРЕЗОР-В» для обеспечения охраны объектов энергетики.

Председатель:



(подпись)

Филимоненко А.А.
(фамилия, инициалы)


члены комиссии:


(подпись)

Серафимов С.А.
(фамилия, инициалы)


(подпись)

Щедров М.В.
(фамилия, инициалы)


(подпись)

Лебедев С.А.
(фамилия, инициалы)