



Примечание:

1. Расстояние между светильниками:
 - а) $L=17$ м при высоте установки $h=4$ м;
 - б) $L=20$ м при высоте установки $h=5$ м.

Условные обозначения кабелей:

- — кабель КИПвЭП 2x2x0,78 (RS-485)
- — кабель ВВГнгз 3x1,5 (220В)
- — кабель штатный 2x2x0,78 (RS-485)
- — кабель штатный 3x0,75 (220В)
- — кабель КГТП-ХЛ 2x0,75 (24В)

Поз. обозна- чение	Наименование
DK	Контроллер охранного освещения ДИВИЯ-К
BZL	Блок защиты линии ТРЕЗОР-БЗЛ
ER	Блок питания ТРЕЗОР-БП 24-0,5/12-1,0
KRUK	Коробка распределительная конечная 100x100x50 мм, ДИВИЯ-КР-У-К
KRUP	Коробка распределительная проходная 100x100x50 мм, ДИВИЯ-КР-У-П
DS	Двухрежимный адресный светильник управляемый ДИВИЯ-С-У

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Система охранного освещения	1	2
Пров.								
Проект.								
Н.контр.						НПЦ "Трезор"		
ГИП					Схема электрическая структурная для периметра протяженностью до 2400 м			

